

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

по результатам инженерно-геодезических изысканий

«Складское здание с парковкой»

Исполнитель: условная изыскательская организация. Заказчик: условный заказчик. 2026 г.

1. Общие сведения

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании технического задания заказчика для подготовки проектной документации. Объект расположен в Ленинградской области на условном земельном участке.

Выполнена топографическая съёмка в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м. Площадь съёмки — 0,9 га. Полевые работы выполнены 12–20 мая 2026 г.

2. Изученность территории

На участок имеется топографическая съёмка 2019 г. масштаба 1:500. Материалы использованы для рекогносцировки; в связи с изменениями ситуации съёмка выполнена заново.

3. Геодезическая основа

Планово-высотное обоснование создано спутниковыми определениями от пунктов ГГС. Координаты получены в системе МСК-47, зона 2. Закреплено 4 пункта временными знаками.

4. Приборы и оборудование

Средство измерений	Свидетельство о поверке	Действительно до
GNSS-приёмник (условный), 2 шт.	№ С-00/0000	15.03.2026
Электронный тахеометр (условный)	№ С-00/0001	20.11.2026

5. Топографическая съёмка

Съёмка ситуации и рельефа выполнена тахеометрическим способом. Подземные коммуникации нанесены по результатам обследования трассоискателем.

6. Контроль качества

Контрольные измерения выполнены на 5 % пикетов. Средние погрешности положения контуров и высот не превышают допустимых значений.

7. Перечень приложений

Приложение А — техническое задание.

Приложение Б — топографический план.

Приложение В — копии свидетельств о поверке средств измерений.